

Zaświadczenie dostawcy

Deklaracje STASTO Automation Sp. z o.o. są zgodne z aktualnymi deklaracjami producentów..

dostawca: STASTO Automation KG

adres: Feldstraße 9-11 A-6020 Innsbruck

typ/Seria	opis
4005	osadnik zanieczyszczeń; korpus 1.4408; wkład sita 1.4301; wielkość oczka 0,25mm; ciśnienie nominalne 0...40bar; temperatura medium -40...220°C

STASTO Automation Sp. z o.o. deklaruje, że wyżej wymieniony produkt/produkty są zgodne z następującymi norami i dyrektywami..

- dyrektywa 2014/68 EC (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych, PED), kategoria 1

Stosowane Normy:

- AD 2000
- DIN EN 12516-2

Innsbruck, 24.11.2016

Matthias Markt

Ten dokument został wygenerowany elektronicznie i jest ważny także bez podpisu.