

Zaświadczenie dostawcy

Deklaracje STASTO Automation Sp. z o.o. są zgodne z aktualnymi deklaracjami producentów.

dostawca: STASTO Automation KG

adres: Feldstraße 9-11 A-6020 Innsbruck

typ/Seria	opis
1121-1/4" ...1"	osadnik zanieczyszczeń; wkład sita 1.4301; wielkość oczka 0,25mm; ciśnienie nominalne 0...25bar; temperatura medium -10...150°C

STASTO Automation Sp. z o.o. deklaruje, że wyżej wymieniony produkt/produkty są zgodne z następującymi norami i dyrektywami:.

- dyrektywa 2014/68 EC (Dyrektywa Urzędzeń Ciśnieniowych, PED), art. 4, ust 3

Stosowane Normy:

typ/Seria	opis
1121-11/4" ...3"	osadnik zanieczyszczeń; wkład sita 1.4301; wielkość oczka 0,25mm; ciśnienie nominalne 0...25bar; temperatura medium -10...150°C

STASTO Automation Sp. z o.o. deklaruje, że wyżej wymieniony produkt/produkty są zgodne z następującymi norami i dyrektywami:.

- dyrektywa 2014/68 EC (Dyrektywa Urzędzeń Ciśnieniowych, PED) moduł A

Stosowane Normy:

Innsbruck, 22.08.2017

Thomas Gschwendtner

Ten dokument został wygenerowany elektronicznie i jest ważny także bez podpisu.