

## Zaświadczenie dostawcy

Deklaracje STASTO Automation Sp. z o.o. są zgodne z aktualnymi deklaracjami producentów.

**dostawca: STASTO Automation KG**

**adres: Feldstraße 9-11 A-6020 Innsbruck**

| typ/Seria                        | opis                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 304-1/2"...4"<br>CH014-12...40-V | zawór zwrotny osiowy; stal szlachetna; uszczelnienie FKM; |

STASTO Automation Sp. z o.o. deklaruje, że wyżej wymieniony produkt/produkty są zgodne z następującymi norami i dyrektywami:

- dyrektywa 2014/68 EC (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych, PED), art. 4, ust 3

Stosowane Normy:

### Dozwolone grupy płynów według Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU

| Anschluss    | gazy grupa 1 | gazy grupa 2 | ciecze grupa 1 | ciecze grupa 2 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| G1/2"...G1"  | X            | X            | X              | X              |
| G11/4"...G2" | -            | X            | X              | X              |
| G21/2"...G4" | -            | -            | X              | X              |

Innsbruck, 15.03.2018

Stephan Spörr

Ten dokument został wygenerowany elektronicznie i jest ważny także bez podpisu.